



CONFORM STUDIULUI DE INSORIRE INTOCMIT SE CONSTATA FAPTUL CA AMPLASAREA CLADIRII PROPUSE ASIGURA INSORIREA INCAPERILOR DE LOCUIT, ATAT DIN CLADIREA PROPUSA, CAT SI DIN CLADIRILE EXISTENTE INVECINATE, PE O DURATA DE MIN 1-1/2H, LA SOLSTITIUL DE IARNA, IN BAZA SI CU RESPECTAREA OMS 119/2024, ACTUALIZAT, ART.3, ALIN. (1).

DUPA CUM SE OBSERVA DIN PLANSELE ATASATE, CLADIREA PROPUSA NU UMBRESTE IMOBILUL DE LOCUINTE COLECTIVE EXISTENT PE LATURA VEST.

**STUDIUL DE INSORIRE A FOST INTOCMIT PE SITUATIA PROPUSA
IN RELATIE CU VECINATATILE EXISTENTE SI VIITOARE (IN CURS
DE EXECUTIE), LA DATA DE 21.12.2022.
PLANSELE ATASATE SUNT REALIZATE LA UN INTERVAL DE 30
MIN, IN CURSUL ZILEI, DE DIMINEATA, PANA SEARA.**

 ARENCO SOLUTIONS Alba Iulia, str. Seguitului Severus, nr. 1707, ap. 13, jud. Alba C.U.I. RO41214958				Denumirea proiectului: ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL FUNCTIUNI MIXTE (LOCUINTI COLECTIVE, BIROURI, SPATII COMERCIALE), MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE		Nr. pr: 351/2022
 SC ARHIMAR PROJECT SRL Alba Iulia, str. Nazaretii III, nr. 59, jud. Alba CUI 3228921; J4160425-09-2012; cont RO31 22381 0000 0000 1039 9235 - agentia Arhimar Alba Iulia;				Mun Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 141, iud. Alba Beneficiar: SC AKBUL SRL Loc. Vintu de Jos, strada Vartopi, nr. 15, jud. Alba		Faza AO
Sef proiect:	arh. MIRELA IULIAN		Scara:			
Proiectat:	arh. MIRELA IULIAN		Data: lanuare 2025	Denumirea plansei: STUDIU DE INSORIRE		Nr. pl. 6
Desenat:	arh. MIRELA IULIAN					